

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 206571/21/GDY

Zleceniodawca <b>EKSPLLOATATOR SP. Z O. O.</b> SPORTOWA 25/ROTMANKA 83-010 STRASZYN	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) <b>WODA PRODUKCYJNA</b>  <b>Protokół poboru próbek nr: 1/GDY/TC/12/04/2021</b> <b>Data poboru: 12.04.2021</b> <b>Punkt poboru, miejsce poboru: Rotmanka, ul. Sportowa 25</b> <b>Temp. poboru próbek: 10,3°C</b> <b>Stan próbki bez zastrzeżeń</b> Próbki pobrane przez Tomasz Czapiewski, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z metodą akredytowaną PN-ISO 5667-5:2017-10
Data przyjęcia próbki:	<b>2021-04-12</b>
Data zakończenia badań (data wykonania działalności laboratoryjnej):	<b>2021-04-23</b>
Data utworzenia sprawozdania:	<b>2021-04-23</b>

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Zawartość pierwiastków	PN-EN ISO 17294-2:2016		
Mangan		µg/l	0,31
Żelazo		µg/l	5,7
* Amonowy jon	PN-EN ISO 14911:2002	mg/l	0,09

**KONIEC SPRAWOZDANIA**

Autoryzował: Aleksandra Wiśniewska, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska  
 Marta Różycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii  
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%.  
 Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019.  
 Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl)

\* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Strona 1 / 1

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

**J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.**  
**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

