

Znak sprawy: ZP/4/2021

**Dotyczy: ZP/4/2021 – Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej oraz zasilaniem i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, dz. nr 239/7 oraz 239/8 w m. Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański”.**

W związku z pytaniami od jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczącymi ww. postępowania Zamawiający publikuje pytania i zamieszcza odpowiedzi poniżej:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innej konstrukcji niż są opisane w projekcie pod warunkiem spełnienia wskazanego punktu pracy  $Q=4,0 \text{ dm}^3/\text{s}$  i 39 m podnoszenia?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pomp innej konstrukcji niż opisane w projekcie.**

Pytanie 2: Czy szafa sterownicza powinna być wpięta do systemu monitoringu, jeśli tak to do jakiego?

**Odp.: Szafa sterownicza winna być wpięta do obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu monitoringu w Spółce.**

Z poważaniem