

Rotmanka, dnia 23 marca 2021 r.

**Dotyczy: ZP/6/2021 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejazdowo do m. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”.**

W związku z pytaniem od jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczącymi ww. postępowania Zamawiający publikuje pytanie i zamieszcza odpowiedź poniżej:

**Pytanie:** Czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (par. 4, ust. 2, ppkt. 3), lit. a)), jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć wodociągową lub kanalizacyjną lub gazową lub ciepłowniczą o długości co najmniej 2 km oraz średnicy co najmniej DN160.

**Odp.:** Zamawiający uzna każdą dokumentację projektowo-kosztorysową w której był zaprojektowany rurociąg tłoczny z PE, przy założeniu, że średnica była co najmniej DN160, a długość była nie mniejsza niż 2 km.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kaszubowski