

ROŚ.6530.1.2020.JL

DECYZJA

Na podstawie art.80 ust.1 i art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2012r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.868) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2096), po rozpatrzeniu wniosku Małgorzaty Odoj działającej z pełnomocnictwa spółki EKSPLOATATOR sp. z o.o.

Starosta Gdański

o r z e k a

1.Zatwierdzam na okres do dnia 31.10.2024r. "Dodatek do Projektu robót geologicznych wykonania otworu rozpoznawczego K-1 na ujęciu gminnym w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański" opracowany przez uprawnionych geologów: mgr Andrzeja Narwojsz i mgr Małgorzatę Odoj w lutym 2020r.

Dodatek do projektu obejmuje:

- wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 320,0 m na działce nr 31/1 w Jagatowie,
- wbudowanie w otwór kolumny filtrowej z filtrem szczelinowym stalowym \varnothing 150 i długości części czynnej 45,0 m,
- przeprowadzenie pompowania oczyszczająco-pomiarowego,
- wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody,
- wykonanie prac geodezyjnych.

2. Wyniki badań i robót wykonanych w ramach zatwierdzonego projektu należy opracować w formie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne, a następnie przedłożyć Staroście Gdańskiemu do zatwierdzenia nie później niż w terminie określonym w p.1 niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Do Starosty Gdańskiego wpłynął wniosek Małgorzaty Odoj działającej z pełnomocnictwa spółki EKSPLOATATOR sp. z o.o. o zatwierdzenie "Dodatku do Projektu robót geologicznych wykonania otworu rozpoznawczego K-1 na ujęciu gminnym w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański" opracowanego przez uprawnionych geologów: mgr Andrzeja Narwojsz i mgr Małgorzatę Odoj we wrześniu 2019r.

Dodatek do projektu obejmuje:

- wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 320,0 m na działce nr 31/1 w Jagatowie,
- wbudowanie w otwór kolumny filtrowej z filtrem szczelinowym stalowym \varnothing 150 i długości części czynnej 45,0 m,
- przeprowadzenie pompowania oczyszczająco-pomiarowego,
- wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody,
- wykonanie prac geodezyjnych.

Dodatek do projektu złożono w związku ze zmianą lokalizacji projektowanego otworu. Pierwotnie otwór miał być wykonany na terenie działki nr 169/1 w Jagatowie i dla takiej lokalizacji sporządzono projekt robót geologicznych. Projekt został zatwierdzony decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 22.10.2019r. znak Roś.6530.16.2019.JL.

W „Dodatku do projektu ...” wskazano nową lokalizację projektowanego otworu na działce nr 31/1 w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański. Działka stanowi własność Gminy Pruszcz Gdański. Spółka EKSPLOATATOR sp. z o.o. posiada prawo własności do urządzeń wodnych oraz stacji uzdatniania na terenie działki nr 31/1 w Jagatowie od 14.01.2005r. (akt notarialny Repertorium A 258).

Projektowane prace przeprowadzone zostaną na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych. Ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Jagatowo, Będzieszyn, Wojanowo, Świńcz, Rekcin, Żuława, Rusocin, Żukczyn i Borzęcin. W skład ujęcia wchodzi dwie studnie ujmujące czwartorzędowe piętro wodonośne. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby w ilości $Q=27\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=3,8$ decyzją Starosty Gdańskiego z dnia 30.12.1999r. znak BRO.ROŚ.7521-19/99.

Aktualnie ujęcie eksploatowane jest z wydajnością średnio $101\text{ m}^3/\text{dobę}$ przy równoczesnej pracy dwóch studni. W przypadku awarii jednej ze studni nie ma możliwości podania żądanej ilości wody. Z tego powodu zdecydowano o wykonaniu trzeciej studni ujmującej piętro kredowe.

W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców w tym rejonie określono planowane zapotrzebowanie z tego ujęcia w ilości 630 m³/d, co daje średnio 26 m³/h. Przewidywane zasoby nie przekroczą więc 50 m³/h.

Z przeprowadzonych prac sporządzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna, w której zostaną ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Projekt niniejszej decyzji poddano zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański. Wójt wydał postanowienie z dnia 17.02.2020r. znak GK.6523.1.2020.OŚ/2, w którym zaopiniował przedłożony projekt pozytywnie.

Starosta po zapoznaniu się z ww. opracowaniem stwierdził, że projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 79 ust.1 i art.80 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2012r. Prawo geologiczne i górnicze prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez organ administracji geologicznej. Starosta jest organem właściwym w sprawach zatwierdzania projektów robót geologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m³/h (art.161 ust.2 pkt 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Lokalizacja studni winna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Inwestor jest obowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański i Staroście Gdańskiemu w Pruszczu Gdańskim najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.

Od decyzji niniejszej służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gdańskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art.127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.



Z up. STAROSTY
Mariusz Drozd
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Małgorzata Odoj Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne sp. z o.o. ul.Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk (pełnomocnik spółki EKSPLOATATOR sp.z o.o.) +1 egz. projektu
2. Gmina Pruszcz Gdański

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
4. Marszałek Województwa Pomorskiego – Geolog Wojewódzki 80-810 Gdańsk, ul.Okopowa 21/27
5. Państwowy Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
6. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
7. Minister Klimatu e-puap
8. aa +1 egz. projektu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostały na stronie <https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N>