



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doreczenia

HK.9022.5.50.2024.MS.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za II półrocze 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Rotmanka, Juszkowo (ul. Raduńska od nr 1 do nr 36, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa, ul. Wrzosowa, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa, ul. Nad Jarem, ul. Kwiatowa, ul. Różana, ul. Sielanka, ul. Rumiankowa, ul. Relaksowa, ul. Sąsiedzka, ul. Wypoczynkowa, ul. Brzozowa, ul. Widokowa, ul. Klonowa, ul. Przylesie I, ul. Przylesie II, ul. Wodniaka, ul. Jar Raduni, ul. Wodna, ul. Nadrzeczna, ul. Łąkowa, ul. Chabrowa, ul. Storczykowa, ul. Makowa, ul. Stokrotki, ul. Liliowa, ul. Szczęśliwa, ul. Jaśminowa, ul. Zakątek, ul. Uroczą, ul. Modrzewiowa, ul. Cisowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa, Straszyn (ul. Chabrowa, ul. Makowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa, ul. Spokojna, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Prusa, ul. Matejki, ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Grottgiera, ul. Objazdowa, ul. Turkusowa, ul. Topazowa, ul. Kwarцова, ul. Złota, ul. Meblowa, ul. Bursztynowa, ul. Szafirowa, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Wesola, ul. Diamentowa), Borkowo (ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Głębokie, ul. Starogardzka od nr 1 do nr 8, ul. Nasza, ul. Topolowa, ul. Akacjowa od nr 8 do nr 30) oraz od października 2023 r.: Borkowo (ul. Kasztanowa - od nr 1 do nr 41, nr 46, ul. Bzowa, ul. Ofiar 10 Kwietnia, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Nowa, ul. Rodzinna, ul. Strumykowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa, ul. Fiolkowa, ul. Porzeczkowa, ul. Miodowa, ul. Sadowa - od nr 1 do nr 10, nr 17, nr 17a, nr 19, ul. Kwiatowa, ul. Kalinowa, ul. Różana, ul. Miętowa, ul. Jaśminowa), tj.:

- próbka nr 1178 z dnia 11.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1178A/521/23 oraz sprawozdanie z badań nr 1178N/521/23 z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - 83-010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, ul. Gerberowa 16, Dom Seniora Rotmanka - kurek czerpalny wody;
- próbka nr 1298 z dnia 07.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1298A/521/23 oraz sprawozdanie z badań nr 1298N/521/23 z dnia 13.11.2023 r. (data wpływu: 13.11.2023 r.) - 83 - 010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, ul. Kościelna 11, Publiczne Przedszkole - kurek czerpalny wody w kuchni;

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez LOTOS Lab Sp. z o. o., Elbląska 135, 80-718 Gdańsk:

- próbka nr 77524 z dnia 09.08.2023 r. - raport z badań nr 1671-3/23 z dnia 14.08.2023 r. (data wpływu: 22.08.2023 r.) - ul. Sportowa 25, Rotmanka - SUW;
- próbka nr 92519 z dnia 20.09.2023 r. - raport z badań nr 1948/23 z dnia 29.09.2023 r. (data wpływu: 13.10.2023 r.) - ul. Spokojna 54, Straszyn, Przedszkole Tik Tak - kran w kuchni, parter;
- próbka nr 103243 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 2203/23 z dnia 30.10.2023 r. (data wpływu: 02.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa, Al. Piłsudskiego, Rotmanka - kran, kuchnia;
- próbka nr 122384 z dnia 11.12.2023 r. - raport z badań nr 2750-1/23 oraz raport z badań nr 2750-2/23 z dnia 10.01.2024 r. (data wpływu: 10.01.2024 r.) - Sklep spożywczy, ul. Uroczna 17, Juszkowo - kran nad zlewem;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędu wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
2. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. *J. Grewko*
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim